

1. 24.4.2014 tarihli 2014/12 Srekli Emisyon lm Sistemlerinin evrimii (Online) İzenmesi genelgesinde Madde 4, 5 (beş) bendinde “Srekli lm Sistemleri Tebliđi'nin yayımlandığı tarihten sonra kurulmuş yada kurulacak olan srekli emisyon lm sistemlerinden (SES) veri toplama iřlemine, dijital bađlantı protokolleri kullanılır. Tebliđin yayımlandığı tarihten nce kurulmuş olan SES'ler de analog bađlantıların dijital bađlantıya evrilebilmesi iin dnřtrc kullanılabilir. Bu durumda kullanılacak dnřtrclerin znrlđ en az 16 bit, karřılıklı okumalarının dođruluđu ise, en az $\pm\% 0,1$ olmalıdır” denilmektedir.

Bu kapsamda tesislerde kullanılan SES lm cihazları;

- o Dijital bađlantı protokoln destekliyse SES Tebliđ yayımlanma tarihine bakılmaksızın veri toplama iřleminde dijital bađlantı protokol kullanılması,
 - o Tebliđ yayımlanma tarihinden nce kurulan SES sistemlerinde cihaz sadece analog bađlantı protokol kullanıyorsa veri toplama iřleminde analog dijital dnřtrc kullanılması,
 - o Tebliđ yayımlanma tarihinden sonra kurulan tm SES sistemlerinde veri toplama iřleminde sadece dijital bađlantı protokol kullanılması gerekmektedir.
2. Tesislerin SES sistemlerine eriřerek lm verilerini toplayacak Bakanlık sunucusunun ip adresi 212.175.34.38 dir. Tesislerin srekli ve gvenli veri iletiřimini sađlamak amacıyla gvenlik duvarlarında (firewall) bu ip adresine izin vermeleri gerekmektedir.